



Dimensions en mm

Diamètre des tuyauteries d'entrée et de sortie : 200 mm

Ecart recommandé entre les cuves : 70 cm

Gaine souple 110 mm pour le passage des tuyaux d'alimentation en oxygène du réacteur, placée entre le local technique et la rehausse du réacteur

Gaine souple 110 mm pour l'alimentation de la pompe de recirculation et du flotteur, placée entre le local technique et la rehausse du post-décanteur

Gaine souple 110 mm pour le passage du tuyau de recirculation, placée entre les rehausses du pré-décanteur et du post-décanteur

EPUR S.a.

Rue de la Bureautique, 1
B-4460 GRACE-HOLLOGNE
Tel:+32(0)4 220 52 30 Fax:+32(0)4 221 20 63

BIOPUR® 99 W01

Agrément Région wallonne W 2009/01/124/a

Edition : 6/11/2009

Propriété EPUR tous droits réservés
Reproduction interdite