



## RETOUR D'EXPERIENCE

Bilan  
BIOPUR® 400 EH



### STATION D'EPURATION BIOPUR®

Capacité nominale : 400 EH

### COLLECTE EN RESEAU SEPARATIF

Technique épuratoire  
Culture fixée Immergée Aérobique - Lit fixe tubulaire 100 m<sup>2</sup>/m<sup>3</sup>

### 1.- Présentation du cadre environnemental

#### **Complexe de loisirs**

La station d'épuration dessert un ensemble d'immeubles sur un seul site, d'activités diverses, implanté chronologiquement comme suit :

##### Phase 1

- Bowling – salle de jeux – Bureaux	Fin 1999
- Solarium	Fin 1999
- Espace bureaux	Fin 1999

##### Phase 2

- Hôtel	Printemps 2001
- Dancing	Printemps 2001
- 3 restaurants	Printemps 2001

#### **Les contraintes du site et du projet**

Le Maître d'Ouvrage impose à l'épurateur un certain nombre de contraintes environnementales, outre les exigences techniques habituelles. Nous pouvons les énumérer comme suit :

- limitation maximale de l'espace disponible
- trafic routier lourd à l'endroit des espaces disponibles
- pas de local technique disponible ni prévu
- contraintes de niveau sonore sévères
- contraintes olfactives sévères



## RETOUR D'EXPERIENCE

**Bilan  
BIOPUR® 400 EH**

- rejet en eaux en milieu superficiel
- charge hydraulique séquentielle aléatoire et débit de pointe important
- topographie telle que l'arrivée des eaux usées se fera à forte profondeur ; nécessité d'un poste de relevage
- implantation du site étalé sur 15 mois en deux phases
- une maintenance et un service dépannage efficaces
- proximité d'habitations résidentielles
- limitrophe à un terrain de golf
- proximité immédiate d'un hôtel en façade

### 2.- Cadre technique

#### Les charges hydrauliques et polluantes

Elles sont évidemment extrêmement variables et différentes d'un établissement et d'une activité à l'autre, tant en nature qu'en cycles hydrauliques.

Aucune évaluation chiffrée des charges polluantes et hydrauliques n'ont été données par le maître d'œuvre et le bureau d'étude.

Les évaluations et dimensionnements ont donc été réalisées par le bureau d'étude de EPUR S.A.

##### Phase 1

ENSEMBLE I Bowling – salle de jeux – bureaux Débit de boisson – petite restauration  
ENSEMBLE II Solarium – massages

##### Phase 2

ENSEMBLE III Hôtel IBIS sans restaurant  
ENSEMBLE IV Dancing ( 2 ) - restaurants ( 3 ) - débits de boissons ( 2 )

S'agissant d'un complexe à construire, seules les valeurs théoriques de charges et de débits ont pu être retenues pour le calcul de la station. Le schéma ci-dessous nous donne une approche du problème en termes de charge hydraulique :

	MATIN	MIDI	APRES MIDI	SOIR	SEMAINE	SAMEDI	DIMANCHE
<b>ENSEMBLE I</b>	**	**	**	***	**	****	***
<b>ENSEMBLE II</b>	**	*	***	*	**	***	*
<b>ENSEMBLE III</b>	****	**	**	***	***	***	**
<b>ENSEMBLE IV</b>	*	**	**	****	**	***	***

\* pas de charge  
\*\* charge faible  
\*\*\* charge normale  
\*\*\*\* charge maximale de pointe

Base : 30 m<sup>3</sup> / jour  
Base : 60 m<sup>3</sup> / jour  
Base : 24 m<sup>3</sup> en 2 heures

La charge polluante est de type eaux usées domestiques avec des valeurs évaluées réparties comme suit :

	EAUX NOIRES	EAUX GRISES
<b>ENSEMBLE I</b>	75%	25%
<b>ENSEMBLE II</b>	25%	75%
<b>ENSEMBLE III</b>	25%	75%
<b>ENSEMBLE IV</b>	50%	50%
<b>VALEURS MOYENNES</b>	<b>45%</b>	<b>55%</b>

Charges polluantes :

La station est prévue pour traiter les charges polluantes standards rappelées ici :

<b>DBO<sub>5</sub></b>	60g/EH/j
<b>DCO</b>	120g/EH/j
<b>MES</b>	90g/EH/j
<b>pH</b>	5,5 à 8,5
<b>T°</b>	+5°C à +35°C
<b>NTK</b>	15g/EH/j
<b>Pt</b>	4g/EH/j


Charge hydraulique théorique : **150 l/EH/j**

### La station d'épuration


Implantation

Option a été prise d'implanter la station d'épuration sous le parking de l'axe de circulation automobile arrière de l'immeuble Bowling. De cette manière, aucune surface foncière ne sera spécifiquement mobilisée.

Le local technique est implanté en cuve béton également placé sous l'axe de circulation en limite de propriété



### Vue en coupe BIOPUR® 400 EH



Une partie des eaux usées arrive à forte profondeur ; un puits de relevage en assure la distribution vers la station d'épuration

Deux pompes de relevage dilacératrices fonctionnent en alternance et simultanément en cas de surcharge hydraulique, ajoutant ainsi la fonction de bassin tampon.

#### Prétraitement

Les fonctions de pré-décantation, dégraissage et pré-traitement sont réalisées dans une cuve béton de 20 000 litres.

Une pompe d'égalisation type Vortex assure le transfert vers les réacteurs biologique  
Elle assure la régulation des charges hydrauliques de pointe et alimente séquentiellement et régulièrement le réacteur biologique

Un flotteur anti-marche à sec permet la mise en sécurité de la pompe en niveau hydraulique inférieur

Une tuyauterie de trop plein de sécurité permet le fonctionnement gravitaire de la station en cas de panne électrique généralisée.

Les surnageants sont piégés en surface.

La cuve assure le stockage des matières sédimentées

#### Traitement


La station est équipée d'un réacteur biologique à trois chambres en cascades.

Le réacteur biologique est de type biomasse fixée, immergée, aérobie.

Il est composé de lit fixe à structures verticales tubulaires PEHD d'un rapport de surface de 100 m<sup>2</sup>/m<sup>3</sup> répondant en cela à la norme NBN EN 12255-7.

Les rampes de micro-bullage sont de type tubulaire de qualité EPDM à haute performance d'échange O<sub>2</sub>  
Les structures tubulaires verticales du lit fixe permettent une circulation verticale de l'eau mise en convection par le bullage

La circulation horizontale de l'eau au travers des réacteurs se fait gravitairement. Le réacteur multi chambres (3) permet le développement de micro-organismes complémentaires de type protozoaires assurant la digestion de la biomasse inerte et la spécialisation de la biomasse dans chaque chambre.



Ceci aboutit à un faible volume de boues secondaires estimé à 0.04 kg de MS par kg de DCO abattue

En valeur mesurée, la station produit un volume de boues secondaires quasiment exemptes de biomasse de l'ordre de 1600 l / an au taux de dilution de 5%

### Post-décanteur ou clarificateur

Une cuve de 20 000 litres assure cette dernière fonction avant le rejet dans le milieu naturel via un puisard de contrôle.

Celui-ci récolte également à un niveau différent les eaux de ruissellement préalablement traitées par séparateur d'hydrocarbure et les eaux de pluies

### Local technique enterré

Entièrement souterrain et installé dans une cuve béton de 7500 litres, il se compose de :

- un groupe surpresseur
- prise d'air extérieure et filtres à air incorporés
- niveau sonore interne +/- 68 dBa
- niveau sonore externe < 30 dBa
- un répartiteur d'air à 3 voies avec vannes d'isolation et manomètres à bain d'huile
- tableau électrique
- ventilation permanente par extracteur 300 l/h
- évacuation basse des eaux en cas d'inondation accidentelle
- éclairage TL
- échelle fixe avec canne télescopique
- prise de courant
- centrale de téléalarme via réseau téléphonique câblé – 6 canaux en cascade avec identification de l'équipement défectueux permettant :
  - l'alerte d'un défaut sur quelconque des appareils électromécaniques et alerte de panne électrique généralisée





## RETOUR D'EXPERIENCE

Bilan  
BIOPUR® 400 EH

### 3.- Les performances

#### Phase 1 niveau de charge 1/3 ( sous-charge )

Au terme de la première phase de travaux et de fonctionnement de la station d'épuration, une première série d'analyses ont été ponctuellement réalisées.

Il en résulte les valeurs de rejet moyennes suivantes :

DBO <sub>5</sub>	< 5 mg/l
DCO	63 mg/l
MES	< 5 mg/l

#### Phase 2 niveau de charge totale

Au terme de la phase 2, c'est à dire en pleine charge de fonctionnement, la station a fait l'objet d'un suivi régulier :

- par les laboratoires de EPUR S.A.
- par laboratoires agréés pour ainsi valider les travaux de EPUR S.A.

Suivi par les laboratoires de EPUR S.A.

La station d'épuration a fait l'objet d'un suivi :

- trimestriel d'avril 2000 à novembre 2004 soit 19 phases d'analyses durant 5 ans
- journalier durant une semaine (5 jours)

#### Suivi trimestriel :

Nous présentons ci-dessous les résultats des analyses IN et OUT ainsi que le % d'abattement pour les valeurs DBO<sub>5</sub> DCO et MES ainsi que les graphiques en découlant.

Il faut observer la régularité de la performance malgré les fortes variations de charges entrantes.

La forte pointe de charge observée à la même période sur les paramètres DBO<sub>5</sub> et DCO a amené à la décision d'effectuer un suivi hebdomadaire afin d'analyser plus en détail ce phénomène, ses origines et ces conséquences.




# RETOUR D'EXPERIENCE

Bilan BIOPUR® 400 EH

## Suivi mensuel - avril 2000 à novembre 2004


### DBO<sub>5</sub>

Date	DBO <sub>5</sub> IN	DBO <sub>5</sub> OUT	% abattement
13/04/00	210	5	97,52%
18/10/00	880	5	99,43%
22/12/00	192	8	95,83%
20/03/01	291	11	96,22%
10/05/01	2800	6	99,79%
07/09/01	232	6	97,41%
29/11/01	429	8	98,14%
16/02/02	689	15	97,82%
17/05/02	501	6	98,80%
18/08/02	139	10	92,81%
14/11/02	960	5	99,48%
21/02/03	632	16	97,47%
07/05/03	620	5	99,19%
14/08/03	564	12	97,87%
22/11/03	277	8	97,11%
16/01/04	490	5	98,98%
28/04/04	355	9	97,46%
30/08/04	587	13	97,78%
20/11/04	415	5	98,80%



### DCO

Date	DCO IN	DCO OUT	% abattement
13-avr-00	430	63	85,35%
18-oct-00	2320	38	98,38%
22-déc-00	505	49	90,30%
20-mars-01	610	29	95,25%
10-mai-01	8685	40	99,54%
07-sept-01	491	25	94,91%
28-nov-01	788	39	94,92%
16-févr-02	553	42	92,41%
17-mai-02	398	50	87,44%
18-août-02	694	41	94,09%
14-nov-02	2200	32	98,55%
21-févr-03	781	58	92,57%
07-mai-03	997	62	93,78%
14-août-03	1231	55	95,53%
22-nov-03	477	31	93,50%
16-janv-04	871	39	95,52%
28-avr-04	777	22	97,17%
30-août-04	890	44	95,08%
20-nov-04	751	55	92,68%





# RETOUR D'EXPERIENCE


Bilan  
BIOPUR® 400 EH

## Suivi mensuel - avril 2000 à novembre 2004

### Matières en suspensions (MES 105°C)

Date	MES IN	MES OUT (1)	% abattement
13/04/00	675	6	99,11%
18/10/00	540	2,8	99,48%
22/12/00	455	8	98,24%
20/03/01	857	6,5	99,24%
10/05/01	970	4	99,59%
07/09/01	965	9	99,07%
29/11/01	451	7	98,45%
16/02/02	897	8	99,11%
17/05/02	559	10	98,21%
18/08/02	390	4	98,97%
14/11/02	877	9	98,97%
21/02/03	418	7	98,33%
05/05/03	915	5,5	99,40%
14/08/03	1231	3,9	99,68%
22/11/03	344	8	97,67%
16/01/04	1031	10	99,03%
28/04/04	689	7	98,98%
30/08/04	557	8,6	98,46%
20/11/04	1153	11	99,05%

(1) prélèvement en chambre de contrôle




### Suivi hebdomadaire journalier

Le suivi hebdomadaire réalisé en février 2005 a permis de mettre en évidence une pointe de charge polluante récurrente le lundi, soit après le W.E.

Or c'est précisément le W.E. que le dancing fonctionne en pleine charge (1500 à 2000 personnes sur le site) ainsi que ses différents restaurants.

Les performances relevées sont remarquables et le demeurent les jours de surcharge





Date du prélèvement: 15/02/2005 Mardi

Type d'analyse	Valeur IN	Valeur Chambre n°1	Valeur Chambre n°2	Valeur Chambre n°3	Valeur OUT (1)
DBO5	195	6	14	13	16
DCO	406	180	103	70	50
MES	116	124	75	44	20

% abattement IN - OUT
91,79%
87,68%
82,76%

Date du prélèvement: 16/02/2005 Mercredi

Type d'analyse	Valeur IN	Valeur Chambre n°1	Valeur Chambre n°2	Valeur Chambre n°3	Valeur OUT (1)
DBO5	230	16	5	5	5
DCO	480	90	66	103	26
MES	190	46	50	76	17

% abattement IN - OUT
97,83%
94,58%
91,05%

Date du prélèvement: 17/02/2005 Jeudi

Type d'analyse	Valeur IN	Valeur Chambre n°1	Valeur Chambre n°2	Valeur Chambre n°3	Valeur OUT (1)
DBO5	490	29	7	8	5
DCO	955	160	61	81	31
MES	344	48	36	40	18

% abattement IN - OUT
98,98%
96,75%
94,77%

Date du prélèvement: 21/02/2005 Lundi (2)

Type d'analyse	Valeur IN	Valeur Chambre n°1	Valeur Chambre n°2	Valeur Chambre n°3	Valeur OUT (1)
DBO5	950	26	5	5	6
DCO	16024	158	52	45	49
MES	5500	52	20	12	30

% abattement IN - OUT
99,37%
99,69%
99,45%

Date du prélèvement: 22/02/2005 Mardi

Type d'analyse	Valeur IN	Valeur Chambre n°1	Valeur Chambre n°2	Valeur Chambre n°3	Valeur OUT (1)
DBO5	480	70	6	5	5
DCO	2029	233	67	66	39
MES	1130	100	38	34	16

% abattement IN - OUT
98,96%
98,08%
98,58%

(1) prélèvements effectués en post-décanteur  
 (2) Activités importantes du Dancing durant le W.E.

L'observation des résultats intermédiaires obtenus dans les différentes chambres du réacteur biologique montrent à l'évidence tout l'intérêt d'un réacteur multi chambres en cascades lorsque l'on se trouve en situation de surcharge ponctuelle.

### Maintenance

La station est équipée d'une télalarme sur réseau téléphonique câblé avec renvoi des messages en cascade.

L'équipement électromécanique est particulièrement réduit :

- deux pompes de relevage
- une pompe d'égalisation
- un surpresseur

La maintenance de la station se limite à un contrôle trimestriel des installations ( vérification des flotteurs de pompes etc...) et au remplacement du filtre à air du surpresseur une fois par an.

La vidange de la station s'effectue annuellement (cuves de prétraitement et de post-traitement)

### Conclusions

La station d'épuration BIOPUR® 400 EH avec local technique enterré permet donc :

- de ne pas neutraliser de surface foncière spécifique
- une installation complète sous voie carrossable
- la neutralisation des nuisances sonores et olfactives
- une concentration en volumes et surfaces
- d'absorber les pointes de charges hydrauliques
- d'absorber les surcharges polluantes ponctuelles grâce au réacteur biologique multi chambres en cascades
- de n'être pas affectée par les sous-charges
- de s'adapter aux différentes phases de développement du projet
- de répondre aux normes de rejet avec de sérieuses marges de sécurité
- de fiabiliser les performances grâce à un dispositif de télalarme complet et efficace
- de respecter l'environnement résidentiel immédiat
- le rejet des eaux épurées directement en milieu superficiel
- d'offrir un rapport qualité-sécurité-coût exceptionnel
- de permettre une maintenance réduite et peu coûteuse

La station BIOPUR® 400 EH est régulièrement suivie par le département du SPW

